

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021003

Product **Livyn Pulse
Rigid Click+, 5 mm**

Holder **Unilin division flooring bvba**

België

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport
A-2020-167-02**



**Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB**

**Testdatum
2020-03-26**

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unilin, België
Productnaam ondervloer	Quick-Step Transit Underlay
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Livyn Pulse Rigid Click+, 5 mm

Geldig tot 2025-03-26

Nederlandse Stichting Geluidshinder

